

دفتر الشروط الفنية لتوريد قاطع هوائي توتر العمل ٢٠ ك ف

الكمية	المواصفات الفنية	البند
٩٠	<p>قاطع هوائي ثلاثي لشبكة توتر ٢٠ ك ف هوائية ذات أسلاك عارية</p> <p>-توتر العمل الاعظمي 24 kv</p> <p>-توتر العمل الاسمي 20 kv</p> <p>-التردد 50 HZ</p> <p>-استطاعة القطع 350 MVA</p> <p>-الأمبير الاسمي للقاطع ٢٥٠ أمبير</p> <p>-يركب على عمود برج معدني أو إسمنتي خارجيا</p> <p>-إمكانية فصل ووصل القاطع عن:</p> <p>١- طريق ذراع تحويل (موصول من آلية فصل القاطع حتى ارتفاع ١,٥ متر عن سطح الأرض</p> <p>٢- فيوزات قدرة مركبة على قاعدة من ضمن آلية القاطع</p> <p>-القاطع مصنع وفق المواصفات الفنية الأوربية IEC 129 , IEC60265</p> <p>-درجة حرارة الوسط المحيط (-١٠ حتى +٤٠)</p> <p>- الرطوبة المحيطة ٨٠% عند درجة حرارة ٣٠ مئوية</p> <p>-الارتفاع عن سطح البحر ١٠٠٠ متر</p> <p>- درجة غاز الكبريت المحيط H2S اقل من 2PPM</p>	١

- إرفاق نشرات فنية تبين المواصفات الفنية للقواطع (أصلية)
- تحديد بلد المنشأ و الشركة الصانعة .
- أن تكون المواد جديدة و ليست مجددة .