

دفتر الشروط الفنية لتوريد قواطع حرارية مغناطيسية صناعية

الكمية	المواصفات الفنية	تسلسل
١٥	قاطع ٤٠٠ أمبير ثلاثي صناعي (ثابت) فولت ٥٠/٣٨٠ هرتز - شدة القطع لاتقل عن /35 KA/	١
١٥	قاطع ٢٥٠ أمبير ثلاثي صناعي (ثابت) فولت ٥٠/٣٨٠ هرتز - شدة القطع لاتقل عن /35 KA/	٢
٢٠	قاطع ١٥٠ أمبير ثلاثي صناعي (ثابت) فولت ٥٠/٣٨٠ هرتز - شدة القطع لاتقل عن /15 KA/	٣
٢٠	قاطع ١٢٥ أمبير ثلاثي صناعي (ثابت) فولت ٥٠/٣٨٠ هرتز - شدة القطع لاتقل عن /10KA/	٤
٢٠	قاطع ١٠٠ أمبير ثلاثي صناعي (ثابت) فولت ٥٠/٣٨٠ هرتز - شدة القطع لاتقل عن /10KA/	٥
١٥	قاطع ١٦٠ أمبير رباعي صناعي (ثابت) فولت ٥٠/٣٨٠ هرتز - شدة القطع لاتقل عن /10KA/	٦

- على العارض الالتزام بما يلي :

- تقديم نشرات فنية توضح المواصفات الفنية و الشركة الصانعة و المنشأ .

- أن تكون المواد جديدة و غير مجددة .

م/ طراف حمدان

كنان أحمد

نضال الحموي

يعتمد مدير قبول المنطقة الوسطى

المهندس / صالح الدربولي

٢٠١٧/٥/٢