

دفتر الشروط الفني لتوريد محولات ٤٠٠ ك ف أ ب ل ك ف أ

QTY	SPECIFICATION	ITEM
4	<p>محولة ٤٠٠ ك ف أ بالمواصفات التالية:</p> <p>- توتر ٠,٤/٢٠ ك فولت <math>\pm 5\%</math> ثلاثية الطور- طريقة التوصيل DYN11 20 KV/0,4 KV التوتر الاعظمي عند الدخل 24KV- تعمل على التردد ٥٠ هرتز- طريقة التبريد ONAN</p> <p>- The Tapping changer shall be <math>\pm 5\%</math> in five equal steps</p> <p>- المحولة مصممة وفق الستاندترات العالمية التالية :</p> <p>ISO9001 2008 WITH CERTIFICATE IEC76 : FOR POWER TRANSFORMER IEC137 : FOR INSULATED BUSHINGS AND ALTERNATING VOLTAGES ABOVE 1000 V IEC296 : SPECIFICATION FOR UNUSED MINERAL INSULATING OILS FOR TRANSFORMERS AND SWITCH GEAR IEC354 : LOADING GUIDE FOR OIL- IMMERSERD POWER TRANSFORMER</p> <p>- المحولة تعمل في الظروف الجوية التالية : ALTITUDE ABOVE SEA LEAVEL 1000 MAX AMBIENT TEMP 50C° - المحولة مزودة بكافة الحمايات اللازمة لعلها : MIN AMBIENT TEMP -10C° HUMIDITY 80% AT 30 DEGREE</p> <p>1-Oil level reduction 2- Pressure relief valve - 3-Thermostat with contact(alarm and trip) OR Multi- functions device for item(1-3)is accepted 4- rating plat 5-thermometer pocket 6-oil drain plug at bottom 7-two earthling terminal 8-Oil filling pipe 9-four pulling lugs are welded to tank bottom 10-arcing horn on H.V.bushing (protection gap) 11- of- load tape changer</p> <p>المحولة مطابقة للمواصفات المعتمدة في المؤسسة العامة للكهرباء ومختبرة وجاهزة للعمل على الشبكة العامة</p>	1
4	<p>محولة ٢٠٠ ك ف أ بالمواصفات التالية:</p> <p>- توتر ٠,٤/٢٠ ك فولت <math>\pm 5\%</math> ثلاثية الطور- طريقة التوصيل DYN11 20 KV/0,4 KV التوتر الاعظمي عند الدخل 24KV- تعمل على التردد ٥٠ هرتز- طريقة التبريد ONAN</p> <p>- The Tapping changer shall be <math>\pm 5\%</math> in five equal steps</p> <p>- المحولة مصممة وفق الستاندترات العالمية التالية :</p> <p>ISO9001 2008 WITH CERTIFICATE IEC76 : FOR POWER TRANSFORMER IEC137 : FOR INSULATED BUSHINGS AND ALTERNATING VOLTAGES ABOVE 1000 V IEC296 : SPECIFICATION FOR UNUSED MINERAL INSULATING OILS FOR TRANSFORMERS AND SWITCH GEAR IEC354 : LOADING GUIDE FOR OIL- IMMERSERD POWER TRANSFORMER</p> <p>- المحولة تعمل في الظروف الجوية التالية : ALTITUDE ABOVE SEA LEAVEL 1000 MAX AMBIENT TEMP 50C° - المحولة مزودة بكافة الحمايات اللازمة لعلها : MIN AMBIENT TEMP -10C° HUMIDITY 80% AT 30 DEGREE</p> <p>1-Oil level reduction 2- Pressure relief valve - 3-Thermostat with contact(alarm and trip) OR Multi- functions device for item(1-3)is accepted 4- rating plat 5-thermometer pocket 6-oil drain plug at bottom 7-two earthling terminal 8-Oil filling pipe 9-four pulling lugs are welded to tank bottom 10-arcing horn on H.V.bushing (protection gap) 11- of- load tape changer</p> <p>المحولة مطابقة للمواصفات المعتمدة في المؤسسة العامة للكهرباء ومختبرة وجاهزة للعمل على الشبكة العامة</p>	2

- على العارض الالتزام بما يلي :
- أن تكون المواد جديدة وغير مجددة
- تقديم كتالوكات أصلية تبين المواصفات الفنية للمحولات المقدمة مع شهادة الاختبار .
- تقديم شهادة بلد المنشأ و بيان جمركي عند التوريد .