

دفتر الشروط الفنية لتقديم قطع تبديلية (مكثفات) حاجة أجهزة وحدات عدم انقطاع التغذية الكهربائية لزوم مبنى الإدارة العامة للشركة السورية للنفط

١- تتضمن الأعمال المطلوبة مايلي:

تقديم مكثفات لوحات عدم انقطاع التغذية الكهربائية استطاعة ٦٠ ك ف أ
٣٠ - ك ف أ .

٢- المواصفات الفنية للمكثفات:

أولاً: بالنسبة لوحات عدم انقطاع التيار الكهربائي KVA 60 Liebert NXA
تقديم مكثفات بالمواصفات التالية :

العدد	المكثف	الشركة الصانعة	الموديل	السعة	الجهد	الأبعاد
٣٠	AC	Faratronic	Cbb69	200	300	75*235
٣٠	AC	Faratronic	CBB65R	50	500	50*135
٣٠	DC	HICON	FXA	6800	450/500	90*157

ثانياً: بالنسبة لوحات عدم انقطاع التيار الكهربائي KVA 30 Liebert NXA
تقديم مكثفات بالمواصفات التالية :

العدد	المكثف	الشركة الصانعة	الموديل	السعة	الجهد	الأبعاد
٣	AC	Faratronic	Cbb69	200	300	75*235
٣	AC	Faratronic	CBB65R	50	400	60*135
٢	DC	HICON	FXA	4700	450/500	77*130

تعمل هذه المكثفات بمجال درجة حرارة من (- ١٠ إلى + ٤٠) درجة مئوية.

٣-التزامات العارض:

- يلتزم العارض بتقديم المكثفات حسب المواصفات الفنية المطلوبة.
- يلتزم العارض بتقديم المكثفات المذكورة أعلاه أو المكافئ لها ويبقى على مسؤوليته تحديد البديل في حال قدم المكافئ.
- أن تكون المواد جديدة وحديثة الصنع.
- تقديم شهادة منشأ وبيبلز جمركي.